

Защита интересов в сфере ЖКХ

Прокуратурой Тальменского района проведена проверка требований безопасности в области федерального государственного энергетического надзора, а именно п. 3.3.14. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, совместно со специалистом Ростехнадзора на предмет технического состояния котельных, подготовки к отопительному периоду района.

Установлены нарушения федерального законодательства, в котельных не проведено инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование дымовых труб с привлечением специализированной организации.

Указанное явилось основанием для обращения прокурора района в суд с требованиями о возложении обязанности провести компенсирующие мероприятия.

Решением районного суда от 25.03.2025 исковые требования прокурора района удовлетворены.

Исполнение решения находится на контроле прокуратуры района.

Помощник прокурора
Тальменского района

Куликова К.К.